

### **PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.

#### **Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klubu Seniora w Łowej**

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331652/01 data zamieszczenia 02 września 2022r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie:**

Z powodu braku opisu w projekcie budowlanym i pozycji w przedmiarze robót zwracam się z uprzejmą prośbą, o wyjaśnienie co dokładnie wchodzi w zakres wykonania instalacji elektrycznych.

#### **Odpowiedź:**

W związku z przebudową istniejących pomieszczeń (likwidacja pomieszczenia WC i wykonanie go w nowym miejscu) należy przewidzieć wykonanie przebudowy istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych zasilanych z istniejącej rozdzielnicy.

#### **Instalacja oświetlenia ogólnego.**

Typy i ilości opraw oświetleniowych muszą spełniać wymogi oświetleniowe dotyczące wnętrza (stref), zadań i czynności zgodnie z normą PN-EN 12464-1 z listopada 2004.

Oświetlenie podstawowe należy przewidzieć na oprawach LED. Załączanie oświetlenia realizowane będzie łącznikami oświetlenia. łączniki oświetlenia montować na wysokości 120 cm od posadzki. Instalację przewiduje się wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5, 4x1,5.

Przewody należy układać w pod tynkiem. Obwody oświetleniowe należy zabezpieczyć w rozdzielnicy głównej wyłącznikami typu S301 B10. Ostatecznego doboru typu opraw oraz typu osprzętu dokona inwestor w trakcie realizacji, z uwzględnieniem wymogów w/w normy i odpowiedniego stopnia ochrony (IP).

#### **Instalacja gniazd.**

Do wykonania instalacji elektrycznej zasilającej gniazda elektryczne stosować przewody YDYżo3x2,5mm<sup>2</sup>. Gniazda wtyczkowe montować:

- w łazienkach, wc na wysokości 120 cm od posadzki,

Gniazda instalowane w pomieszczeniach sanitarnych, muszą się znajdować min. 60 cm od punktu poboru wody, będą wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszej niż IP44. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny posiadać styk ochronny. Obwody zabezpieczono wyłącznikami typu S301 B16, a następnie grupowo wyłącznikiem różnicowo-prądowym P304 typu AC o czułości 30mA. Przewody należy układać pod tynkiem.